

PŘEHLED HASEBNÍ A POŽÁRNÍ TECHNIKY

Provozovatel činností: *Kulturní a společenské středisko "Střelnice" (KaSS)*

Pracoviště: *Střelniční 256/1, 737 01, Český Těšín*

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK

Značky výstrahy

- Nebezpečí – elektřina: rozvodné skříně v celém objektu;
- Nehas vodou ani pěnovými hasícími přístroji: rozvodné skříně v celém objektu;
- Zákaz kouření: na vstupech do budovy;

Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu

- Únikové cesty a únikové východy: jsou označeny všechny používané únikové cesty a východy.
- Fotoluminiscenční značka (šipka): jsou vyznačeny směry úniku a únikové východy.

Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

- Nejsou použity.

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY

Přenosné hasící přístroje

1x PG6 chodba 1.NP	3x PG6 sál 1.NP
2x PG6 zvučková 1.NP	1x PG6 sklad 1.NP
1x PG6 chráněná úniková cesta	1x CO ₂ kotelna
1x CO ₂ vzduchotechnika	1x PG6 prostor před vzduchotechnikou
1x PG6 prostor HUP	1x PG6 půda 2.NP
2x PG6 prostor před galérií 2.NP	1x PG6 galérie 2.NP
2x PG6 Jazz Club suterén	1x CO ₂ Jazz Club suterén

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Zařízení pro požární signalizaci

Spínači elektrické požární signalizace a zařízeními pro detekci hořlavých plynů a par jsou vybaveny tyto prostory: Sál a přísálí 1.NP, chodba 1.NP, chodba 2.NP

Zařízení dálkového přenosu je umístěno v místnosti č. 213 v 2.NP

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru

Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) – střešní ventilátor – sál 1.NP
Zařízení pro odvod kouře a tepla – schodiště do 2.NP

Zařízení pro únik osob při požáru

Nouzové osvětlení – prakticky v celém prostoru 1.NP, 2.NP a suterénu

Funkční vybavení dveří – panikové kování – dveře chráněné únikové cesty, sál a přísálí, WC pro invalidy v 1.NP

Zařízení pro zásobování požární vodou

Nástěnné hydranty – 1x Jazz Club suterén, 1x chodba 1.NP, 1x prostor zázemí pódia, 1x chodba 2.NP

Zařízení pro omezení šíření požáru

Požární dveře – 1x kotelna, 1x vzduchotechnika, 1x prostor před HUP, 8x chráněná úniková cesta, 1x servovna, 1x místnost č. 213 2.NP (PCO), 1x prostor před galérií 2.NP, 1x WC pro invalidy v 1.NP, 2x sál 1.NP a 2x přísálí 1.NP

Datum: 01.03.23

Za provozovatele činností schválil: *Ing. Sabina STILLER, ředitelka organizace*

Zpracoval (jméno, příjmení, oprávnění): *Ing. Richard KAJZAR (č. osvědčení: Z-TPO – 323/2002)*

